PŮDORYS 1. NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M^2)
101	ZÁVĚTŘÍ	2,33
102	CHODBA	5,06
103	PRODEJNA	34,20
104a	CHODBA	4,50
104b	WC	1,40
104c	SPRCHA	2,25
105	ŠATNA	3,65
106	DÍLNA+SKLAD	16,30
107	DÍLNA+SKLAD	16,05
108	ZÁZEMÍ BYTU 3+KK	4,80
109a	CHODBA	2,40
109b	ZÁZEMÍ BYTU 2+KK	3,00
110	CHODBA	12,00
111	CHODBA	13,05
112	CHODBA	2,95
113	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	5,30
201	SCHODIŠTĚ Z 1.NP DO 2.NP	

POZNÁMNKY A UPOZORNĚNÍ

- VŠECHNY NEOZNAČENÉ ÚHLY OBLOUKŮ A ODBOČEK MAJÍ ÚHEL 90°
- UMÍSTĚNÍ VYÚSTEK JE NUTNÉ PŘI REALIZACI ZKOORDINOVAT S PODHLEDOVÝM RASTREM A OSVĚTLENÍM
- VE DVEŘÍCH OZNAČENÝCH ŠIPKOU JSOU OSAZENY DVEŘNÍ MŘÍŽKY NEBO JSOU DVEŘE BEZ PRAHŮ (MŘÍŽKY JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI)
- PLASTOVÉ KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ JE PŘIPOJENO PŘES ZÁPACJHOVÉ UZÁVĚRKY DO KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK K2 A K4
- UMÍSTĚNÍ ŘÍDICÍCH JEDNOTEK, TERMOSTATŮ A ČIDEL JE ŘEŠENO PROJEKTEM MaR.
- **VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ A JEJICH UMÍSTĚNÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ DISPOZICE!**

LEGENDA

⊜	TLUMIČ HLUKU
SHR	VÝŠKA SPODNÍ HRANY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY
OSA	VÝŠKA OSY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY
▯ ZU	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
— — —	PLASTOVÉ KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ ø25x2,3

0,000 = 347,380 m.n.m. B.p.v.

Vypracoval	Ing. Havlásek Jiří		Paré
Projektant	Ing. Havlásek Jiří		
Ved. projekce	Ing. Hlaváč Tomáš		
Investor	Město Kelč		
Název	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 4, KELČ VZDUCHOTECHNIKA		

BP projekt, s.r.o.
Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 751 811, fax 571 613 334

Datum	2014–07
Formát 4xA4	Stupeň DSP/DPS
Arch. číslo	14038–208/3
Měřítko 1:50	Čís. výkresu 208/3

PŮDORYS 1.NP