ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



LEGENDA

⊜	TLUMIČ HLUKU
SHR	VÝŠKA SPODNÍ HRANY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY
OSA	VÝŠKA OSY POTRUBÍ (ZAŘÍZENÍ) OD PODLAHY
▯ ZU	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
— — —	PLASTOVÉ KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ ø25x2,3

POZNÁMNKY A UPOZORNĚNÍ

- VŠECHNY NEOZNAČENÉ ÚHLY OBLOUKŮ A ODBOČEK MAJÍ ÚHEL 90°
- UMÍSTĚNÍ VYÚSTEK JE NUTNÉ PŘI REALIZACI ZKOORDINOVAT S PODHLEDOVÝM RASTREM A OSVĚTLENÍM
- VE DVEŘÍCH OZNAČENÝCH ŠIPKOU JSOU OSAZENY DVEŘNÍ MŘÍŽKY NEBO JSOU DVEŘE BEZ PRAHŮ (MŘÍŽKY JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI)
- PLASTOVÉ KONDENZÁTNÍ POTRUBÍ JE PŘIPOJENO PŘES ZÁPACJHOVÉ UZÁVĚRKY DO KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK K2 A K4
- UMÍSTĚNÍ ŘÍDICÍCH JEDNOTEK, TERMOSTATŮ A ČIDEL JE ŘEŠENO PROJEKTEM MaR.
- **VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ! PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ ROZMĚRY ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ A JEJICH UMÍSTĚNÍ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ DISPOZICE!**

0,000 = 347,380 m.n.m. B.p.v.

Vypracoval	Ing. Havlásek Jiří		Paré
Projektant	Ing. Havlásek Jiří		
Ved. projekce	Ing. Hlaváč Tomáš		
Investor	Město Kelč		
Název	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 4, KELČ VZDUCHOTECHNIKA		

BP projekt, s.r.o.
Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 751 811, fax 571 613 334

Datum	2014–07
Formát 4xA4	StupeňDSP/DPS
Arch. číslo	14038–208/5
Měřítko	1:50
Čís. výkresu	208/5

Řezy