



Havlíčková 234/1
757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571751811, fax. 571613334

Zakázkové číslo: 14038

Protokol o určení vnějších vlivů

projektové dokumentace
pro stavební povolení a pro provádění stavby

Název stavby : **Stavební úpravy domu č.p. 4, Kelč**

Investor : **Město Kelč**

Vypracoval : **Ing. Jaroslav Holář**

Hlavní inženýr projektu : **Ing. Tomáš Hlaváč**

Valašské Meziříčí, 2014-07

Počet stran : 2

Archivní číslo : 14038 - 20/8

14038-20/8

Základní technické údaje

Rozvodná soustava: 3NPE, stř., 50Hz, TN-C-S
Provozní napětí: 400/230V
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
Základní ochrana: - zábranou, krytím a izolací
Ochrana při poruše: - automatickým odpojením od zdroje v síti TN
Doplňková ochrana: - proudovým chráničem
Stupeň dodávky elektrické energie (ČSN 34 1610): 3

Vnější vlivy

V objektu jsou vnější vlivy jednoznačné a dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou považovány za normální, tudíž dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, národní přílohy NA 512.2.5 není nutné zpracovávat protokol o určení vnějších vlivů.

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, národní přílohy NA 512.2.5 vnější vlivy (nebo její části) není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo jiným předpisem.

V objektu, jsou vnější vlivy jiné než ty, které lze považovat za normální, jednoznačně popsány technickými normami ČSN 33 2000-7-701.