

Zakázkové číslo: 14038

Výkaz materiálů

**projektové dokumentace
pro stavební povolení a pro provádění stavby**

Název stavby : **Stavební úpravy domu č.p. 4, Kelč**

Dílčí část : Vnitřní plynoinstalace

Investor : Město Kelč

Vypracoval : Ing. Radek Maleňák

Projektant : Ing. Radek Maleňák

Potrubí – ocelové trubky dle ČSN 425710-11353,
 DN 32 - od HUP k plynovým kotlům 120 bm
 nátěry potrubí - 1x synt. základní, 2x svrchní žlutá 150 bm
PRS plynová regulační skříň opatřená dvířky s nápisem HUP – výkaz stavební 1 ks

Vybavení PRS

hlavní uzávěr plynu HUP, 1 ks
 regulátor tlaku plynu ze STL/NTL, 1 ks
 včetně připojovacího šroubení 2 ks
 filtr 1 ks
Fakturační plynoměr G4 (pro prodejnu a samostatné byty budou plynoměry 3 ks
 osazené uvnitř v PRS) **Dodávka plynáren**

Armatury na potrubí

kulový kohout – kulový uzávěr před plynoměrem a kulový uzávěr za plynoměrem
 dle TPG 934.01. 6 ks

Ohebná tlaková hadice, plyn PN 6, k plynovým kotlům

DN25 nebo kulový kohout 3ks

Chránička v obvodové konstrukci prostup do budovy

s pojistkou proti vytržení 1ks

chránička ocelová vnitřní konstrukcí utěsněná tmelem 10 ks

Tmel 1 ks bal.

Konzoly pro plynovodní potrubí pro tři trubky (nehořlavý materiál) 14 ks

Zátka černá plyn 5 ks